

УТВЕРЖДЕНО
приказ № 61 от 21.04 2017 г.
заведующая МКДОУ д/с № 421
Т.В. Пашкович



АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ 3 /19.04.2017

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 421 комбинированного вида имени С.Н. Ровбея» (МКДОУ д/с № 421)

Полное юридическое наименование объекта

630005, г. Новосибирск, ул. Державина, 51, т. 224-35-55, ds-421@list.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта _____

2. Вид деятельности образовательная деятельность

3. Форма собственности муниципальная
Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта Центральный район

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1979 (2010)

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 244

6. Функциональное назначение объекта образование
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговли, культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

| №№ п/п | Элементы генплана | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания |
|---|--|-------------------|---------------------------------|----------------------|----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Парковка для посетителей | | | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | м | не более 50 | 40 | К, О | | П.4.2.2. СП 59.13330.2012 |
| | Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | 10 (по не менее 1 места) | 2 | К, О | | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
| | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | 6x3,6 | Нет | К | Установка разметки | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
| | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике | | наличие | нет | К | Установка разметки | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
| Путь к главному (специализированному) входу в здание | | | | | | | |
| | - ширина полосы движения | м | 2,0 | 3.9 | К | | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
| | - при наличии площадок для разезда ИК (карманов) | | Допустимо 1,2 | 7.0 | | | |
| | -указатели направления движения | | наличие | нет | К, О, Г | Установка разметки | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
| | - высота бордюра | см | 5 | 14 | С | | П.4.1.9. СП 59.13330.2012 |
| | Съезды с тротуаров : уклон | | 1:12 | Нет | | Установка съездов | |
| | вблизи зданий и в затесненных местах | | Допускается 1:10 | нет | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы | см | 80 50-60 | нет | С | Установка разметки | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |
| | Подсветка пути движения: на высоте с интервалом | м | 0,3-0,4 от земли 2-3 | нет | С | Установка подсветки | П.5.5 СП 35-105-2001 |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1.1 | 1 | соответствует | ДП-В | соответствует | адаптировано |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|-----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1,2 | 2 | Нет указателей движения | ДП-В | нанести пути движения | создание |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 2.1 | 3 | Нет поручней | ДЧ-И (ОСГУ) | Монтаж поручней | установка |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 2.2 | 4 | соответствует | ДП-В | соответствует | адаптировано |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | Установка разметки | - |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В | 1 | 1 | Установка разметки, подсветки и съездов |

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

| №№ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат | Ссылка на пункт нормативного документа |
|-----|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------------|---|--|
| п/п | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Крыльцо / входная площадка | | | | | | |
| | Габариты площадки: ширина X глубина | см | не менее 140x200 или 150x185 | 180x100 | К | | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
| | Поручни (ограждение) | | наличие | Есть | К, О, С | | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | Есть | Все категории | | П.5.1.3 СП 59.13330.2012 |
| | Навес | | наличие | Есть | Все категории | | П.5.1.3 СП 59.13330.2012 |
| | Лестница к входной площадке | | | | | | |
| | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 | 160 | О,С | | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
| | Уклон лестничного марша | | Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2 | 1.15 | О | | П.6.6. СП 118.13330.2012 |

| | | | | | | | |
|--|---|----|--|-------------|---------|--------------------|-----------------------------------|
| | Высота ступени | см | от 12 до 15 | 14 | О,С | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Ширина проступи | см | от 35 до 40 | 30 | О,С | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | наличие | О, С, Г | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц | Нет | С | Установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 | Нет | С | Установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней | | наличие | Нет | С | Установка | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема | | наличие | Есть | О,С | | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
| | Поручни с двух сторон | | наличие | Нет | О, С | Установка | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 | Нет | О, С | | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
| | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 | Нет | О, С | | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
| | Пандус | | наличие | Есть | | | |
| | Ширина пандуса | см | Не менее 100 | 108 | К | | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| | Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса | см | Не более 900 Не круче 1:20 (5%) | 930 1:15 | К | | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
| | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150x150 | 180x138 | К | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| | Поручни с двух сторон: | | наличие | Есть | К,О | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | 80 | К | | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
| | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 | | К, О | | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
| | Нескользящее покрытие | | наличие | наличие | К,О,С | | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
| | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой | | наличие | Нет | С | Установка разметки | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
| | Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н) | | наличие | Нет | К | | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |
| | Тамбур | | | | | | |
| | Габариты: глубина x ширина | см | не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200 | 200x200 | К | | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
| | Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | | | (Р) | | | |
| | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 135 | К | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | - высота порога | см | не более 1,4 | 1, | К,О,С | | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
| | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) | | наличие | Нет | С | Установка | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
| | Размер маркировки | см | Не менее 10 x 20 | Нет | С | Установка разметки | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
| | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120 не выше 150 от земли | нет | С | Установка разметки | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | 2.1 | 3 | Нет поручней | ДЧ-И (ОСГУ) | Монтаж поручней | установка |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | 2.2 | 4 | соответствует | ДП-В | соответствует | адаптировано |
| 2.3 | Входная площадка (перед) | есть | 2.3 | 5 | соответствует | ДП-В | Соответствует | адаптировано |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------|-----|---|---------------|------|---------------|--------------------|
| | дверью) | | | | | | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.4 | 6 | соответствует | ДП-В | Соответствует | Установка разметки |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2.5 | 7 | соответствует | ДП-В | Соответствует | Установка разметки |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДП-И (К, О, Г, У) | 2,3,4,5,6 | 2 | Установка разметки /Текущий ремонт |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)

| №№ п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Ссылка на пункт нормативного документа |
|--------|--|-------------------|--|----------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Коридоры/холлы | | | | | | |
| | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | 180 | К | | П.5.2.1. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 | 135 | К,О,С | | П.5.2.2. СП 59.13330.2012 |
| | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): | | наличие | наличие | К, О | | П. 5.2.6. СП 59.13330.2012 |
| | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола. | Нет | К,С | | П.5.2.7. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 | 120 | К,О,С | | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
| | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стенами | | наличие | Нет | С | Установка разметки | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
| | Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц) | | | | | | |
| | Ширина лестничного марша: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|---|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 108 108 108 | О,С | | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
| | Нескользкое покрытие | | наличие | Нет | О,С | | П.5.2.9. СП13330.2012 |
| | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов | Нет | С | Установка покрытия | П.5.2.3. СП159.113330.2012 |
| | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними | | наличие | Нет | С | | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
| | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема | | наличие | наличие | С | | П.5.2.9. СП 59.13330 |
| | Поручни с двух сторон | | наличие | наличие | О,С | | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
| | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) | 90 | О,С | | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
| | - высота поручней (в детских учреждениях) | см | 50 и 90 | 60 | Дошкольники нач.школа, | | П.6.17 СП 118.13330.2012 |
| | - высота ограждений лестниц (в детских учреждениях) | см | Не менее 120 150-180 | 120 | Дошкольники нач. школа У | | |
| | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) | 20 | О,С | | П5.2.10. СП59.13330.2012 |
| | - пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%) | Нет | К,О | | П.5.2.13 СП 59.13330.2012 |
| | Лифты | | наличие | Нет | | | |
| | Габариты кабины (глубина X ширина) | см | 170 x150 | Нет | К | | П.5.2.18. СП 59.13330.2012 |
| | - ширина дверного проема | см | не менее 80 | Нет | К | | П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008 |
| | - ширина дверного проема для новостроек | см | не менее 95 | Нет | К | | П.5.2.18 СП 59.13330.2012 |
| | - поручни на высоте от пола | см | 90-92,5 | Нет | О | | П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008 |
| | Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже | | наличие | нет | С,Г | | П.5.2.20. СП 59.13330.2012 |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3.1 | 8 | соответствует | ДП-В | Соответствует | адаптировано |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3.2 | 9 | покрытие | ДЧ-И (С,Г,У) | Создание нескользкого, | создание |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|----|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | рельефного покрытия | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |
| 3.5 | Дверь | есть | 3.3 | 10 | Нет контрастной окраски | ДП-В | Контрастная окраска | создание |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 34 | 11 | соответствует | ДП-И (О,Г,У,С) | соответствует | адаптировано |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|--|-----------------------|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (К, О, Г, У) | 7 | 3 | Капитальный ремонт |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Обслуживание через окно/прилавок | | | | | | |
| | Высота рабочей поверхности | см | Не выше 85 | Нет | К | | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
| | Ширина зоны обслуживания | см | Не менее 100 | Нет | К | | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
| | Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций) | наличие | Не менее 1 | Нет | Г | | П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000 |
| | <i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i> | | | | | | |
| | Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты) | ед. | Не менее 1 | | | | |
| | Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места | кв.м. | 12 18 | 12 | К | | П.7.1.13. СП 59.13330.2012 |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | см | не выше 85 | 80 | К, О | | П.7.1.9 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|--|----------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | СП 59.13330.2012 |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Обслуживание с перемещением по маршруту | ед. | | Нет | | | |
| | Предприятия торговли | | | Нет | | | |
| | Ширина полосы движения | см | 120 | нет | К, О | | П.5.2.2. СП 59.13330.2012 |
| | Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина | см | 80 не более 50 | Нет | К | | П.7.4.1. СП 59.13330.2012 |
| | Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством | см | Не менее 150x150 | Нет | К | | П.7.1.14 СП 59.13330.2012 |
| | Доступный расчетно-кассовый пост | наличие | Не менее 1 | Нет | К,О,Г,С | | П.7.4.2 СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата | см | Не менее 110 | Нет | К,О | | П.7.4.2 СП 59.13330.2012 |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i> | | | | | | | |
| | Предприятия питания | | | Нет | | | |
| | Площадь обеденного зала | кв.м. | Не менее 3 на 1 место | Нет | К, О,С | | П.7.4.5. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода около прилавков | см | Не менее 90 | Нет | К,О,С | | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
| | Высота стола (не менее одного) | см | 65-70 | Нет | К | | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода между столами | см | 120 | Нет | К,О,С | | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
| | Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы | см | 160 85 | Нет | К | | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
| | Зрительный зал | ед. | | | К, О | | |
| | Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400 | ед. | 3 4 5 6 7 8 9 | 3 | К | | П.7.6.15. СП 59.13330.2012 |
| | Спортивные трибуны | | | Нет | | | |
| | Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах | % | Не менее 1,5 | Нет | К | | П.7.5.1. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК | см | 160 | нет | К | | П.7.5.3. СП 59.13330.2012 |

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма | Есть | 4.1 | 12 | соответствует | ДП-В | соответствует | адаптировано |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|----|---|---|---|-----------------------|
| | обслуживания | | 4.2 | 13 | | | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона обслуживания инвалидов | ДП-И (К, О, Г, У) | 8,9 | 4 | Капитальный ремонт |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
|---------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м. | | наличие обязательно | есть | К,О,С | | П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012 |
| | Знак доступности помещения на высоте | см | Наличие 135 | нет | К, О,С,Г | Установка знака | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
| | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | 80 | К | | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
| | габариты доступной кабины в общей уборной | см | Не менее 165 x 180 | 170x200 | К | | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
| | -опорные поручни* | | наличие | Нет | К, О | Установка поручней | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
| | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) | | наличие | Нет | | Установка тревожной сигнализации | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
| | Душевые кабины | | наличие | Нет | | | |

| (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием) | | | | | | |
|---|----|--|-----|-----|--|------------------------------|
| Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые | см | 120 x 90 180-180 | Нет | К | | П.5.3.7 СП 59.13330.2012 |
| Габариты поддона | | Не менее 90x150 | Нет | К | | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
| - опорные поручни* | | наличие | нет | К,О | | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
| - откидное сиденье на высоте | см | 48 | Нет | К,О | | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
| - наличие ручного душа | | | Нет | К,О | | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
| Гардеробные: | | | Нет | | | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
| - высота расположения индивидуального шкафчика для одежды | см | не выше 130 от пола | Нет | К | | П.7.5.19 СП 59.13330.2012 |
| -длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи | см | не менее 300 не менее 70 не более 50 | Нет | К | | П.7.5.16 СП 59.13330.2012 |
| - ширина прохода между скамьями | см | Не менее 180 | нет | К | | П.7.5.16 СП 59.13330.2012 |

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне:

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|----------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| | | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 5.1 | 14 | Соответствует | ДП-И (О,С,Г,У) | Установка поручней | Не подлежит адаптации |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | Нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | Не подлежит адаптации |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|---------------|-----------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-И (О, Г, У) | 10,11 | 5 | Установка знака и тревожной сигнализации |
| | | | | |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
|---------------------------|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстфоны | | наличие | Нет | С | Установка | |
| | Визуальная информация на контрастном фоне | | наличие | Нет | С | Установка | П.5.5.4 ;5.5.6. СП 59.13330.2012 |
| | Размещение на высоте | см | не ниже 150 не выше 450 от пола | Нет | К, С | | П.5.5.4 СП 59.13330.2012 |
| | Высота прописных букв | см | не менее 7,5 | Нет | С | | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
| | | | | Нет | | | |
| | Указатели, пиктограммы: | | | Нет | С | | |
| | Размещение на высоте | см | не более 250 от пола | Нет | К, С | Установка | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
| | Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения* | см | 20 x 20 10 X 10 | Нет | Г,О,К | Установка | П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131 |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля | | наличие | Нет | С | Установка | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
| | -высота размещения | см | 120-160 | Нет | С | | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
| | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа | | наличие | Нет | С | Установка | П.7.1.8. СП 59.13330.2012 |
| | Надписи и знаки для идентификации кабинетов* | | наличие | Нет | | | |
| | -высота размещения | см | не выше 150 | Нет | С | | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
| | Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства. | | наличие | Нет | С,Г | | П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012 |

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

| № | Наименование функционально- | Наличие элемента | Выявленные | Работы по адаптации объектов |
|---|-----------------------------|------------------|------------|------------------------------|
|---|-----------------------------|------------------|------------|------------------------------|

| п/п | планировочного элемента | | | | нарушения и замечания | | | |
|-----|-------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет | - | - | - | - | - | Оснащение оборудованием |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | - | - | - | - | - | Оснащение оборудованием |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | Оснащение оборудованием |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|-----------------------|---------------|-----------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| . Системы информации на объекте | ДП-И (К, О, У) | 12, 13, 14 | 6 | Оснащение оборудованием |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями